

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-DE.ПБ05.В.02652
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668018
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма «Paul Bauder GmbH & Co.KG» (Германия). Адрес: Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany. Телефон 0711/88 07-208, факс 0711/88 07-300.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «Paul Bauder GmbH & Co.KG» (Германия). Адрес: Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany. Телефон 0711/88 07-208, факс 0711/88 07-300.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кровельная гидроизоляционная ТПО мембрана марки ТРО Thermofin толщиной до 1,5 мм. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
22 4620

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям:
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючая), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемая), группа распространения пламени по поверхности РП3 по ГОСТ Р 51032 (умереннораспространяющая).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 90 600 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М03334-ТР от 13.04.2012 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.,
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 3605-ао от 12.01.2012г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.04.2012 по 15.04.2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) Г.С. Габриэлян
подпись, инициалы, фамилия

